NƯỚC BIỂN TỪ KÊNH LẤY NƯỚC LÀM MÁT
SEAWATER FROM INLET CW CANAL

Q 26094 m³/d

BỂ LẮNG TRONG
CLARIFIER

Q 2157 m³/d

Q 21565 m³/d

BỘ LỌC TRỌNG LỰC
AUTO–GRAVITY FILTER

Q 1960 m³/d

NƯỚC RỬA NGƯỢC/ BACKWASH WATER

RỬA NGƯỢC
BACKWASH

Q 19605 m³/d

BỂ THU NƯỚC ĐÃ LỌC
FILTERED SEAWATER PIT

HỆ THỐNG KHỬ MUỐI GĐ1
1st STAGE REVERSE OMOSIS

Q 13717 (m³/d)

REJECT & BACKWASH

BỂ CHỨA NƯỚC DỊCH VỤ CHUNG
SERVICE WATER STORAGE TANK

Q 5887 (m³/d)

24960 (m³/d) — RỬA LƯỚI
TRAVELLING SCREEN WASHING

10800 (m³/d) — HỆ THỐNG PHUN CLO
CLORINATION SYSTEM

132000 (m³/d) — LÀM MÁT CÁC THIẾT BỊ PHỤ TỔ MÁY 1
AUXILIARY COOLING UNIT No.1

2493600 (m³/d) — LÀM MÁT BÌNH NGƯNG TỔ MÁY 1
CONDENSER COOLING UNIT No.1

2493600 (m³/d) — LÀM MÁT BÌNH NGƯNG TỔ MÁY 2
CONDENSER COOLING UNIT No.1

132000 (m³/d) — LÀM MÁT CÁC THIẾT BỊ PHỤ TỔ MÁY 2
AUXILIARY COOLING UNIT No.1

HỆ THỐNG FGD TỔ MÁY 1
FOR FGD SYSTEM UNIT 1

312000 (m³/d)

BỂ NƯỚC BIỂN
SEAWATER TANK

SEAWATER TANK
BỂ NƯỚC BIỂN

312000 (m³/d)

HỆ THỐNG FGD TỔ MÁY 2
FOR FGD SYSTEM UNIT 2

KÊNH THẢI NƯỚC BIỂN
SEAWATER DISCHARGE

Q 988 (m³/d)

DỊCH VỤ CHUNG NHÀ MÁY
PLANT GENERAL SERVICES

Q 179 (m³/d)

RỬA NGƯỢC VÀ HOÀN NGUYÊN HỆ THỐNG KHỬ KHOÁNG
DEMIN. WATER SYSTEM BACKWASH REGENERATIVE

2163 m³/d

HỆ THỐNG KHỬ KHOÁNG
DEMIN UNIT
A/C, CAT, DEGAS, AN, M/B

1966 (m³/d)

BỂ CHỨA NƯỚC KHỬ KHOÁNG
DEMIN TANK

Q 179 (m³/d)

BỂ TRUNG HOÀ HTKK
NEUTRALIZATION PIT

Q 600 (m³/h)

BỔ SUNG HT ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
AIR CONDICTIONING WATER MAKE–UP

Q 96 (m³/d)

CHỐNG BỤI HỆ THỐNG THẢI TRO XỈ
ASH DISPOSAL SYSTEM DUST SUPPRESSION SPRAY

Q 1920 (m³/d)

NƯỚC RỬA HỆ THỐNG THAN
COAL HANDLING WASHDOWN

Q 122 m³/d

BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH
A/C FILTER

Q 2 (m³/d)

NƯỚC RỬA NGƯỢC BỘ LỌC

CHO RỬA NGƯỢC
FOR BACKWASH

2 (m³/d)

122 (m³/d)

BỂ CHỨA NƯỚC SINH HOẠT
PORTABLE WATER TANK

BỂ NƯỚC RỬA NG ƯỢC BỘ LỌC
FILTER BACKWASHWATER PIT

BỂ CHỨA NƯỚC THẢI
WASTEWATER PIT

Q 120 (m³/d)

HỆ THỐNG PHÂN BỐ N ƯỚC SINH HOẠT
POTABLE WATER DISTRIBUTION SYSTEM

Q 20 (m³/d)

BỔ SUNG HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ
CHILLED WATER SYSTEM MAKE–UP

Q 264 (m³/d)

BỔ SUNG CHO HỆ THỐNG LÀM MÁT PHỤ TRỢ
AUXILARY COOLING SYSTEM MAKE–UP

Q 1483 (m³/d)

BỔ SUNG NƯỚC CHO CHU TRÌNH NHIỆT
CYCLE MAKE–UP

Q 20 (m³/d)

CHO ĐIỀU CHẾ H2, RỬA HÓA CHẤT
HYDROGEN GENERATING PLANT+LABORATORIES

SƠ ĐỒ CÂN BẰNG NƯỚC
WATER BALANCE DIAGRAM

Desalination Plant